



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 30 " 05 20 19 року

№ 12.2-18-1/ 11722

Об'єкт експертизи Труби та фітінги з поліпропілену виготовлений у відповідності із ДСТУ Б В.2.7-144:2007 «Труби для мереж холодного та гарячого водопостачання із поліпропілену. Технічні умови (EN ISO 15874-2:2003, MOD)», ДСТУ Б В.2.7-140:2007 «Труби з поліпропілену та фасонні вироби до них для внутрішньої каналізації будинків і споруд. Технічні умови (EN ISO 1451:1998, MOD)» (ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 25.21.21.530

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Для будівництва та ремонту мереж внутрішньої каналізації, водовідведення та водопостачання (в тому числі для холодного та гарячого господарсько-питного) і технічних трубопроводів. Реалізація- оптово-роздрібна торгівля.

Країна-виробник ТОВ «Валром Україна», Україна, Вінницька обл., Тиврівський р-н., смт. Сутиски, вул.Вінницька, 49 (виробнича площа), код за ЄДРПОУ: 33731431

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Валром Україна», Україна, Вінницька обл., Тиврівський р-н., смт. Сутиски, вул.Вінницька, 49., тел./факс 04355 33768. office@valrom.com.ua, код за ЄДРПОУ: 33731431

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні Контракт відсутній. Продукція вітчизняного виробництва.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 2Н375 від 22.05.2015р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006), встановлено, що об'єкт експертизи відповідає вимогам Інструкції № 4259-87 від 05.03.87р «Інструкція по санітарно-хімічному дослідженню изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве» за показниками безпеки: інтенсивність запаху не більше 2 бали; міграція формальдегіду в контактуюче середовище не більше 0,05 мг/дм³.

В умовах виробництва міграція хімічних речовин в повітря робочої зони не більше ГДК (мг/м³): формальдегіду-0,5, ацетальдегіду- 5,0, кислоти оцтової -5,0, оксиду вуглецю-20,0, пил поліетилену- 10,0.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються об'єктом в середовищі життєдіяльності людини необхідно при використанні в заявленій сфері застосування дотримуватись вимог Інструкції № 4259-87.

В умовах виробництва необхідно застосовувати засоби індивідуального захисту шкіри, очей та органів дихання, дотримуватись правил техніки безпеки та інструкції безпеки праці згідно з діючою нормативно-технічною документацією, виробничі приміщення повинні бути обладнані припливно-витяжною вентиляцією, всі працюючі перед початком роботи повинні проходити відповідний інструктаж.

Використання, зберігання, транспортування, маркування – відповідно діючої нормативно-технічної документації; у разі утворення відходів цієї продукції - поводження (утилізація/знищення) згідно вимог діючої в Україні нормативної документації.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Труби та фітінги з поліпропілену, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний протягом терміну дії нормативного документу- ДСТУ Б В.2.7-144:2007 «Труби для мереж холодного та гарячого водопостачання із поліпропілену. Технічні умови (EN ISO 15874-2:2003, MOD)», ДСТУ Б В.2.7-140:2007 «Труби з поліпропілену та фасонні вироби до них для внутрішньої каналізації будинків і споруд. Технічні умови (EN ISO 1451:1998, MOD)»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, за виконанням умов використання та на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно Інструкції № 4259-87: інтенсивність запаху не більше 2 бали; міграція формальдегіду в контактуюче середовище не більше 0,05 мг/дм³. В умовах виробництва міграція хімічних речовин в повітря робочої зони не більше ГДК (мг/ м³): формальдегіду-0,5, ацетальдегіду- 5,0, кислоти оцтової -5,0, оксиду вуглецю-20,0, пил поліетилену- 10,0.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-1709-19 від 28.05.2019 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)

