



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Головне управління Держсанепідслужби у  
Вінницькій області

(назва установи)

21100, м.Вінниця, вул.Маліновського, 11

(місцезнаходження)

(0432) 56-22-78, ф. 35-51-63



Головний державний санітарний лікар  
Вінницької області

(посада)

Зайцева В.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 21.05.2013р.

№ 05.03.02-03/41002

Труби та фітінги з ПВХ.

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3917

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

каналізація, дренаж.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"S.C. VALPLAST Industrie Srl.", Румунія, 9 Precizie Blvd, Bucharest Sector 6., тел.: -, код ЄДРПОУ: -  
(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Валром Україна", Україна, смт.Сутиски, вул.Вінницька, 49, Тиврівський район, Вінницька обл.,  
код ЄДРПОУ: 33731431  
(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

контракт №700 від 31.08.2007.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:  
По показникам безпеки відповідати вимогам ДСП 201-97, запах не більше одного бала, міграція токсичних речовин в модельний розчин не повинна перевищувати ДКМ (мг/м куб.): формальдегід-0,003, ацетон -0,35, толуол-0,6,бензол-0,1,ксилол-0,2.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Дотримуватись вимог висновку.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Труби та фітінги з ПВХ., за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: -

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: до 21.05.2018р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.