



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ



Заступник головного державного
санітарного лікаря України

М.А.Ситенко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 01 " 03 2011 р.

№ 05.03.02-03/17967

Міні-станція Aqua-clean

(об'єкт експертизи) (код за ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 8421210000

(код за УКТЗЕД, артикул)

Очищення господарсько-побутових стічних вод, що утворюється на об'єктах, які не підключені до централізованої системи каналізації та очиски стічних вод, здійснювана через оптовий-роздрібний торгівлю

(сфера діяльності та реалізації об'єкта експертизи)

"SC Valrom Industrie SRL", Румунія, м. Бухарест, вул. Прецизией, 25, сектор 6, тел: 317-38-00

(країна-виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, код ЄДРПОУ)

ТОВ "Валром Україна", Україна, 25320, Вінницька обл., Тиврівський р-н, с/пгт Сутіски, вул. Вінницька, 49, тел: 04355-2-83-69, код: 33731431

(замовник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

контракт №071269 від 25.04.2007 р.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами розгляду та аналізу наданих документів, оцінки ризику для здоров'я населення, встановлено, що продукція відповідає вимогам санітарного законодавства України: очищені стічні води повинні відповідати наступним вимогам: БСК, не більше, мгО₂/л - 6, ХСК, не більше, мгО₂/л - 30, амонійний азот - не більше 2 мг/л, колі-індекс - не більше 100 в 1 л (СанПіН 4630-88 «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»).

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: перелік необхідних умов, які забезпечують попередження ризику, викликаного впливом несприятливих факторів на здоров'я людини при застосуванні об'єкту експертизи: при експлуатації обладнання напруженість електричного поля частоти 50 Гц не повинна перевищувати 0.5 кВ/м (СанПіН №239-96 "Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань". Скорегований рівень шуму повинен відповідати вимогам СН №3077-84 "Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки" та ГОСТ 12.1.036-81 «Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях». Зберігання у закритих складських приміщеннях. Транспортне маркування за ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов». Транспортування, зберігання, установка обладнання повинно здійснюватись згідно з паспортом виробника. Місця розташування обладнання повинні бути узгоджені з територіальними органами санепіднагляду на етапі затвердження проекту будівництва об'єкту з урахуванням можливості використання очищених стічних вод для поливу газонів і рослин. В процесі експлуатації обладнання очищені стічні води повинні відповідати вимогам СанПіН 4630-88 «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Міні-станція Aqua-clean", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: паспорт, інструкція та етикетка українською мовою повинні бути надані; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний: до 25.02.2016 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному прикордонному контролю відповідно до його програми (візуальний, документальний контроль).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає розширеному санітарному контролю у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки - БСК, ХСК, амонійний азот, колі-індекс (СанПіН 4630-88 «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования») та за виконанням умов використання.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-1541-11 від 25.02.2011 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

 Бобильова О.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)