



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**  
Голова Держпродспоживслужби  
**Лара В.І.**

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П. №1

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 18.01 2018 р.

№ 602-123-20-3/ 1365

Об'єкт експертизи: **Змащувальний засіб ТМ "GEB" для змащування кінців пластикових труб та фітінгів для зниження тертя при збірці**

виготовлений у відповідності із

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3403

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Для монтажно-ремонтних робіт систем опалення та водопостачання в будівлях, оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: Франція. GEB SAS. 282, avenue du Bois de la Pie 95972 Roissy Charles de Gaulle Cedex,(FR)

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ЛЕОН-СЕРВІС ПЛЮС», Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Святопетрівське, вул. Господарська, 1А, код за ЄДРПОУ 30181253

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт № 980132-1 від 05.05.2011 р.

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: каніфолі - 4 мг/м<sup>3</sup>, клас небезпеки 3 «А», формальдегіду – 0,5 мг/м<sup>3</sup>, клас небезпеки 2 «А,Г», свинцю – 0,01/0,005 мг/м<sup>3</sup>, клас небезпеки 1, кадмію - 0,05/0,01 мг/м<sup>3</sup>, клас небезпеки 1 відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартів безпеки праці. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», СН 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», складові продуктів токсичні, чинять виражену місцеву подразнюючу дію на шкіру та слизові оболонки, можлива сенсibilізуюча дія. Міграція хімічних речовин у атмосферне повітря не перевищує ГДК с.д. (мг/м<sup>3</sup>): каніфолі – 0,5, формальдегіду – 0,003 відповідно до «Переліку гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць», затвердженого 03.03.15 р. Т.в.о. Головного державного санітарного лікаря України.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

При використанні дотримуватись рекомендацій виробника. Працюючі повинні бути забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту згідно з галузевими нормами та ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація". Уникати попадання на шкіру та слизові оболонки очей.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Змашувальний засіб ТМ "ГЕВ" для змашування кінців пластикових труб та фітингів для зниження тертя при збірці за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний до: термін дії 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
Державної установи "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27  
e-mail: [yik@nanu.kiev.ua](mailto:yik@nanu.kiev.ua);  
(044) 289-63-94, e-mail: [test-lab@ukr.net](mailto:test-lab@ukr.net)  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 191 від 03 січня 2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії,  
директор Державної установи "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"  
М.П.



Чернюк В.І.